

Государственное учреждение "Управление
Комитета по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по Акмолинской области"

Акт проверки зарегистрирован
за № 2311560003000012/00021 06.03.2023 г.

Зарегистрировал КАНАТ КУАТ КАНАТУЛЫ

АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

№ 21

06.03.2023 г.

- 1. Наименование государственного органа** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
- 2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района
БЕКЕНОВ НУРЛАН ХАМЗЕНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
- 3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
не привлекались
- 4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН), участок территории**
980340002089, Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Красиловка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"
Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Красиловка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Зерендинский район, Красиловка, Имени Богенбай Би (УЛИЦА), 24
- 5. Предмет назначенного профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**
Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867
Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045
Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности". Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045.

6. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 07.03.2023 - 30.03.2023

7. Правовые основания проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке В соответствии с Законами РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188-V, предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29-октября 2015 года № 375-V, приказ МЧС РК №55 от 21.02.2022г. «Об утверждении Правил пожарной безопасности», на основании графика проведения профилактического контроля в области пожарной безопасности на 1-ое полугодие 2023 года

8. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты
Жолдин Ерлан Жанбекович

9. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/_____

Викторовский с.о.
Место составления

16.03.2023 г.
Время 12:55

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 21 от 06.03.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района
БЕКЕНОВ НУРЛАН ХАМЗЕНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

980340002089, Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Красиловка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Красиловка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, Зерендинский район, Красиловка, Имени Богенбай Би (УЛИЦА), 24.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 14.03.2023 - 16.03.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Красиловка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Пожарный щит доукомплектовать в полном объеме. Основание: п.18 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55;

			срок устранения: 24.07.2023
2	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете здания школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 24.07.2023
3	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Объект обеспечить технической документацией для системы автоматической пожарной сигнализации. Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 24.07.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)


С. Ш. Шерметов ОЧС Бейсентай И. А. Турсунбаев

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Заведующая школой Флурбекова И. И. Якупова

« 16 » марта 2023 г.





Начальнику ОЧС Зерендинского района
подполковнику гражданской защиты Е. Жолдину
Заведующей НШ с. Красилровка Жуковской И.И.

Информация о проделанной работе по устранению нарушений

По результатам проверки 16.03.2023 года, по выявленным нарушениям в сфере пожарной безопасности проведена следующая работа:

1. Доукомплектован пожарный штат;
2. В кабинете здания школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов во избежание опасных в пожарном помещении переходных сопротивлений произведены при помощи специальных зажимов;
3. Заведён журнал учёта по работе технического обслуживанию и планово – предупредительному ремонту технических средств противопожарной защиты.

Фотофакты прилагаются.

Заведующая КГУ «НШ села Красилровка». *И.И. Жуковская* И.И.

